

## LABORATORI D'ANÀLISIS

### Col·legiat/da o contracte

**MOSTRA:** Aigua  
**ANÀLISI:** NITRATS  
**Núm. Reg.:** 1445/2009  
**Procedència:**  
**Nom client:**  
**NIF:**  
**Direcció:**  
**Població:** CP:   
**Telèfon:**

50534  
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA © (CLI.)  
CL PLAÇA DE LA VILA, 1  
SANTA MARIA 07320

**Identificació:** DEPÒSIT MOLINETS  
**Data recepció:** 25/05/2009 **Data inici anàlisi:** 25/05/2009 **Data finalització anàlisi:** 25/05/2009

### RESULTATS ANALÍTICS

|   | RESULTAT | V.P. | Límit admissible |
|---|----------|------|------------------|
| ✓ Nitrats (mg/l NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )..... | 53       | 50   | 50               |

Valors paramètrics (V.P.) : valors límit legals (que, per a alguns paràmetres, poden sobrepassar-se, a criteri de l'Autoritat Sanitària, fins al límit admissible o d'aptitud)

Límits admissibles: valors provisionals d'aptitud fixats per l'Autoritat Sanitària.

QUALIFICACIÓ: El paràmetre analitzat NO compleix els requisits d'aptitud.

BASE DE QUALIFICACIÓ: Reial Decret 140/2003 i criteris d'aptitud de l'Autoritat Sanitària.

Aquest informe només certifica l'anàlisi de la mostra presentada.

Aquest document no pot ésser reproduït parcialment sense l'autorització per escrit del Laboratori del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears.

Palma, dimecres, 27 / maig / 2009

Bartomeu Adrover Fiol  
Director Tècnic

